

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4431 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из буровой скважины № 1134

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2023 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2023 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Буровая скважина № 1134

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 12

Код пробы (образца): 4431.12.10.23-ПК

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 12.10.2023 г

Основание для отбора: договор № 000002483П от 28.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3352-2023 от 18.08.2023 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4431.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4431 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4432 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана ванны для

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2023 12 ч. 10 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2023 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Государственное автономное учреждение Амурской области "Поярковский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Доверие"

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 12

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Государственное автономное учреждение Амурской области "Поярковский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Доверие" (объект)

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 12

Код пробы (образца): 4432.12.10.23-ПК

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 12.10.2023 г

Основание для отбора: договор № 000002483П от 28.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3352-2023 от 18.08.2023 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4432.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4432 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.
16.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4433 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Вода из буровой скважины № 1134
Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"
Юридический адрес заказчика:
676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18
Фактический адрес заказчика:
676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*
Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"
676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18
Объект, где производился отбор пробы (образца):

Буровая скважина № 1134
Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Гагарина, 12
Код пробы (образца): *4433.12.10.23-ПК*
Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм3*
Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*
Дополнительные сведения: -

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*
Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:
Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".
ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4433.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4433 / Б от 16.10.2023



Инженер-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.

окончание протокола



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:

676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4434 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана мойки для

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Полярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Полярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Полярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
Государственное автономное учреждение Амурской области "Полярковский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Доверие"

Амурская область, Михайловский район, с. Полярково, ул. Гагарина, 12

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Государственное автономное учреждение Амурской области "Полярковский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей "Доверие" (объект)

Амурская область, Михайловский район, с. Полярково, ул. Гагарина, 12

Код пробы (образца): *4434.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Полярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4434.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4434 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cgce-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4435 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):
Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
Вода из буровой скважины № 2879
Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

Юридический адрес заказчика:
676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:
676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена: *Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"
676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 2879
Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 54 А

Код пробы (образца): *4435.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4435.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4435 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПИ и ВР:

Протасевич Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 4436 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана ванны для мытья рук в ванной комнате

посуды

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Пояровский детский сад № 7 "Колосок"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 48

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Пояровский детский сад № 7 "Колосок",

Корпус №1

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 48

Код пробы (образца): *4436.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4436.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4436 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4437 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из буровой скважины № 3554

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 3554

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Будённого, 13

Код пробы (образца): *4437.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФББУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4437.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4437 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4438 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана для мытья рук на территории

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковокское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Поярковская средняя общеобразовательная школа № 1"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О.Кошевого, 3

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Поярковская средняя общеобразовательная школа № 1" корпус №2

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Садовая, 33

Код пробы (образца): *4438.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм3*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковокское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4438.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	<i>E.coli</i>	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4438 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.
16.10.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4439 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из буровой скважины № 1410

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 1410

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. О. Кошевого, 4

Код пробы (образца): *4439.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4439.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4439 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:

675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:

676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4440 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана в туалетной комнате административного здания (2 этаж)

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2023 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Код пробы (образца): 4440.12.10.23-ПК

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 12.10.2023 г

Основание для отбора: договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4440.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1
Сведения об оборудовании					
№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)		Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023		02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4440 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:

676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4441 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из буровой скважины № 29-125

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Полярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2023 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи
результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Полярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 29-125

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, пер. Молодежный, 7

Код пробы (образца): 4441.12.10.23-ПК

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 12.10.2023 г

Основание для отбора: договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Полярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 4441.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4441 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

Протасевич Ю.Н.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4442 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение ;
Вода холодная питьевая из водозаборного крана на теплотрассе*

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водозаборный кран на теплотрассе

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, пер. Молодежный

Код пробы (образца): *4442.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4442.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4442 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4443 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из буровой скважины № 857

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярково"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 857

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, 31 А

Код пробы (образца): *4443.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярково" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4443.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4443 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4444 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана в ванной комнате квартиры

№ 11

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Многokвартирный дом

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Ленина, д. 25, кв. 11

Код пробы (образца): *4444.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: *Согласно НД*

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4444.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4444 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4445 / Б от 16.10.2023



Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из внутренней распределительной водопроводной сети из крана на кухне квартиры № 21

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2023 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Множквартирный дом

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, д. 160, кв. 21

Код пробы (образца): 4445.12.10.23-ПК

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 12.10.2023 г

Основание для отбора: договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем

Код образца (пробы): 4445.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4445 / Б от 16.10.2023

Силицкая В.А. Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4446 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода из буровой скважины № 3246

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Полярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): 12.10.2023 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 12.10.2023 16 ч. 00 мин.

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Полярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Скважина № 3246

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, д. 232

Код пробы (образца): 4446.12.10.23-ПК

Количество (объем) для испытаний: 0,5 дм³

Тара, упаковка: стерильная стеклянная емкость

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки: Согласно НД

Дополнительные сведения:

Протокол (акт) отбора: от 12.10.2023 г

Основание для отбора: договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Полярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 4446.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4446 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах"
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № РОСС RU.0001.510236

Юридический адрес:
675002, Россия, Амурская обл.,
г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
Телефон, факс: 8(4162)496649
ОКПО 70700029, ОГРН 1052800012210
ИНН/КПП 2801101124/280101001

Место осуществления деятельности:
676850, Амурская обл.,
г. Белогорск, ул. Красноармейская, 15
Телефон: 8(41641)29215, e-mail: fguzbel@cge-amur.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий ОПП и ВР:

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 4447 / Б от 16.10.2023

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Вода холодная питьевая из наружной распределительной водопроводной сети из водоразборной колонки

Заявитель:

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

Юридический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Фактический адрес заказчика:

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Дата и время отбора пробы (образца): *12.10.2023 10 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *12.10.2023 16 ч. 00 мин.*

Проба отобрана и направлена:

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Бондарюк А. Г.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Муниципальное бюджетное учреждение "Поярковское"

676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Советская, 18

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Водоразборная колонка

Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Станционная, б/н

Код пробы (образца): *4447.12.10.23-ПК*

Количество (объем) для испытаний: *0,5 дм³*

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная емкость*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012*

НД, устанавливающие требования к продукции:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Согласно НД

Дополнительные сведения:

-

Протокол (акт) отбора: *от 12.10.2023 г*

Основание для отбора: *договор № 000002518П от 23.08.2023 г., заявка № 28-20-14/3423-2023 от 23.08.2023 г.*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:

Директор МБУ "Поярковское" Дорохов Михаил Сергеевич

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области".

ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области" не несет ответственности за информацию предоставленную заявителем



Код образца (пробы): 4447.12.10.23-ПК

Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 12.10.2023
 Дата начала исследования: 12.10.2023
 Дата окончания исследования: 13.10.2023


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
2	E.coli	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1884-04 п.3.1

Сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование, тип оборудования	Заводской номер	Сведения о поверке (аттестации)	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	44779	Протокол периодической аттестации № 6/Б-23 от 03.03.2023	02.03.2024

Лицо ответственное за составление протокола № 4447 / Б от 16.10.2023

Техник-лаборант отделения приема проб и выдачи результатов Силицкая В.А.



окончание протокола